

Технические условия для присоединения № 4023 - 38/4 от 06.09.2013 г.
(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: ДНП «Приокский заповедник»

Объект газификации: 6-ть жилых строений ДНП «Приокский заповедник» в районе д.Сераксеево Серпуховского района, с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки (71 жилое строение с общим расходом газа 328 м³/час)

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): газопровод высокого давления Р=0,6 МПа D=160 мм, проложенный на д.Арнеево

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 28.02.2012 г. № 208/7

016527