



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Серпуховский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.15.04.000.М.000157.10.18 ОТ 23.10.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборный узел, состоящий из одной артезианской скважины №1-04-2013).

ДНП "Приокский заповедник" по адресу: 142207, Московская область, Серпуховский район, дер. Сераксеево, ДНП "Приокский заповедник" (возле д. Сераксеево), (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Дачное Некоммерческое Партнерство "Приокский заповедник", 142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 78-А. (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 199 от 08.08.2018г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2984599



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Серпуховский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.15.04.000.М.000157.10.18 от 23.10.2018 г.

Использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборный узел, состоящий из одной артезианской скважины №1-04-2013).

ДНП "Приокский заповедник" по адресу: 142207, Московская область, Серпуховский район, дер. Сераксеево, ДНП "Приокский заповедник" (возле д. Сераксеево).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение ДНП «Приокский заповедник» будет осуществляться от водозаборного узла в составе одной артезианской скважины №1-04-2013. Скважина, глубиной 95м, расположена в пределах одной площадки, пробурена в 2013 году. Водозаборный узел расположен в Серпуховском районе Московской области 200м западнее д. Сераксеево, в 1,8км восточнее д. Арнеево, в 400м северо-западнее автодороги д. Костино-д.Новинки, в 350м южнее реки Речма.

Площадка выкошена, на ней находится скважина с поднимающимся над землей на высоту 0,5м герметичным оголовком. Эксплуатация скважины не проводится, ввиду отсутствия лицензии на право пользования недрами для добычи питьевой воды, проводится только санитарная откачка воды.

Недропользователю разрешено добывать подземные воды из михайловско-тарусского водоносного горизонта, в объеме 51,0м<sup>3</sup>/сутки. Разработан проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения; санитарно-эпидемиологическое заключение №50.15.04.000.Т.000039.09.14 от 18.09.2014г. по проекту организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения водозаборного узла для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения жилых домов и объектов социального назначения ДНП «Приокский заповедник» по адресу: 142207, Московская область, Серпуховский район, возле д. Сераксеево, выдано Серпуховским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по МО. Согласно проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения в санитарном отношении водоносный горизонт надежно защищен от проникновения поверхностных загрязнений. Естественная защищенность водоносного горизонта от поверхностного загрязнения перекрывающей песчано-глинистой толщей мощностью 37м.

Геологогидрогеологический разрез скважин: четвертичные отложения (суглинок плотный), глубина подошвенного слоя - 3м; неогеновые отложения (песок разноцветный с прослоями глин), глубина подошвы слоя - 9м; каширский водоносный горизонт (известняк крепкий, местами трещиноватый, окремненный), глубина подошвы слоя - 60м; михайловско-тарусский водоносный горизонт (известняк крепкий, местами с прослоями мергелей, глин), глубина подошвенного слоя - 95м.

Вокруг скважины ВЗУ организована зона санитарной охраны в составе 3-х поясов: 1 пояс (строго режима) представляет собой площадку с размерами сторон 27x22x56x33м. Минимальные расстояния от скважины до границы 1-го пояса ЗСО - 15м. Территория благоустроена, подъезды и подходы к ВЗУ заасфальтированы. Территория обнесена оградой с калиткой, по периметру выполнены нагорные канавы для ливневых и талых вод. Устье скважин оборудовано герметичными оголовками с отверстиями для замера уровня, кранами для отбора проб воды и водомером. Потенциальные источники микробиологического и химического загрязнения в пределах 1 пояса отсутствуют. Размер 2-го пояса - 55м. В данную полосу попадает благоустроенная территория застройки поселка и территория свободная от застройки. Размер 3-го пояса ЗСО составил 391м, на которой расположены благоустроенная территория застройки поселка, территория свободная от застройки и территория д. Сераксеево. В пределах зоны санитарной охраны II и III поясов источники химического загрязнения отсутствуют. Санитарное состояние всех трех поясов ЗСО оценивается как благоприятное. Размещение

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Серпуховский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.15.04.000.М.000157.10.18 от 23.10.2018 г.

Использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборный узел, состоящий из одной артезианской скважины №1-04-2013).

водозаборного узла, в составе одной артезианской скважины №1-04-2013, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Согласно представленным протоколам лабораторных испытаний питьевой воды № 4367 и № 4367/1 от 19.07.2018г., №4892 от 07.08.2018г., исследования выполнены ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах, питьевая вода из скважины №1-04-2013 по исследованным физико-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с изм., СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». Программа производственного контроля качества питьевой воды разработана.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

